

## АКТ

### гидравлических испытания участков тепловых вводов в границах балансовой принадлежности объекта

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Детская школа искусств «Рапсодия» г. Кирова

28 мая 2025г.

Комиссия, образованная приказом директора МБУ ДО ДШИ «Рапсодия» от 27.05.2025 г. № 61 в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду 2025/2026: гидравлические испытания участков тепловых вводов в границах балансовой принадлежности объекта по адресу г. Киров ул. Дружбы д. 9Б.

В ходе проведения проверки комиссия установила, что участки тепловых вводов в границах балансовой принадлежности находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации в отопительный сезон 2025/2026.

Председатель комиссии : зам. директора по АХР  Евдокимов А.А.

Члены комиссии: работник по хозяйству  Орлов Д.Г.

## АКТ

### **осмотра состояния теплоизоляции оборудования и трубопроводов систем отопления в тепловом узле**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Детская школа искусств «Рапсодия» г. Кирова

28 мая 2025г.

Комиссия, образованная приказом директора МБУ ДО ДШИ «Рапсодия» от 27.05.2025 г. № 61 в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду 2025/2026: осмотр состояния теплоизоляции оборудования и трубопроводов систем отопления в тепловом узле объекта по адресу г. Киров ул. Дружбы д. 9Б.

В результате осмотра инженерных систем отопления установлено, что теплоизоляция трубопроводов и теплотехнического оборудования в тепловом узле:


- выполнена в соответствии с проектной документацией;
- соответствует требованиям нормативных документов;
- не выявлено участков с повреждением или отсутствием теплоизоляционного слоя

В ходе проведения проверки комиссия установила, что состояние теплоизоляции оборудования и трубопроводов систем отопления в тепловом узле находится в удовлетворительном состоянии и пригодно к эксплуатации в отопительный сезон 2025/2026.

Председатель комиссии : зам. директора по АХР

 Евдокимов А.А.

Члены комиссии: работник по хозяйству

 Орлов Д.Г.

**АКТ**  
**О проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя теплового пункта**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Детская школа искусств «Рапсодия» города Кирова

28 мая 2025г.

Комиссия, образованная приказом директора МБУ ДО ДШИ «Рапсодия» от 27.05.2025 г. № 61 в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду 2025/2026: проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя теплового пункта по адресу г. Киров ул. Дружбы д. 9Б методом температурного перепада режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя(в том числе тепловых и гидравлических режимов):

- Теплового пункта, внутридомовых сетей

До проведения наладки проведено обследование технического состояния системы. Проведена ревизия теплового насоса, входных и выходных шаровых задвижек.

1. Система горячего водоснабжения: - отсутствует, стоит пломба
2. Система отопления:
  - Автоматические регуляторы – в наличии, работоспособны
  - Тепловой насос – в наличии, работоспособен
  - Входные и выходные шаровые задвижки – в наличии, работоспособны


В ходе проведения наладки комиссия установила, что наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя теплового пункта проведена и пригодна к эксплуатации в отопительный сезон 2025/2026.

Председатель комиссии : зам. директора по АХР

Евдокимов А.А.

Члены комиссии: работник по хозяйству

Орлов Д.Г.



# ООО «СервисТеплоКом»

Адрес: г. Киров, ул. Весенняя, 60 а.

E-mail: [servisteplokom@mail.ru](mailto:servisteplokom@mail.ru) Тел.: (8332) 445-060; 8(909)1309640

Р/с: 40702810027000003115 в Кировском отделении №8612 ПАО СБЕРБАНК

К/с: 3010181050000000609 ИНН4345499780 КПП434501001 ОГРН 1204300001740

## АКТ

### Гидропневматической промывки системы отопления

г. Киров

“28” 05 2025 г.

В настоящий акт, не подписаные, представитель Заказчика:

МБУОО „Филиал ФГУП „Газпром“ г. Кирова, зам. директора по АХР А.Н. Чекинов А.А.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель Исполнителя ООО «СервисТеплоКом»:

Гашаев Н.А.

дир. р

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена гидравлическая промывка и опрессовка системы отопления по адресу:

г. Киров, ул. Приморская 95

Результаты гидропневматической промывки:

1. Гидропневматическая промывка произведена до полного осветления воды в тепловой системе здания, что подтверждено в результате визуального осмотра пробы из нижних трубопроводов системы здания.
2. Дефекты обнаруженные при опрессовке системы отопления:

не обнаружено  
Опрессование: здание 2,5 пфсм  
улица 12 км/см

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлической промывки (продувки) удовлетворительным/не удовлетворительным (удовлетворительным/не удовлетворительным)

Представитель Заказчика:

Зам. директора по АХР А.Н. Чекинов А.А.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель Исполнителя:



Гашаев Н.А.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель ресурсоснабжающей организации


инженер ТИ

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

# ООО «СервисТеплоКом»



Адрес: г. Киров, ул. Весенняя, 60 а.  
E-mail: servisteplokom@mail.ru Тел.: (8332) 445-060; 8(909)1309640  
Р/с: 40702810027000003115 в Кировском отделении №8612 ПАО СБЕРБАНК  
К/с: 30101810500000000609 ИНН4345499780 КПП434501001 ОГРН 1204300001740

## АКТ

### Гидропневматической промывки системы отопления

г. Киров

“28” 05 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика:  
МБУОО „Ритм Райсодж“ г. Киров, зам. директора по УЖИМТОВА А.А.  
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Представитель Исполнителя ООО «СервисТеплоКом»:

Ганиев М.А.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена гидравлическая промывка и опрессовка системы отопления по адресу:

г. Киров, ул. Дружбы 9 б

Результаты гидропневматической промывки:

- Гидропневматическая промывка произведена до полного осветления воды в тепловой системе здания, что подтверждено в результате визуального осмотра пробы из нижних трубопроводов системы здания.
- Дефекты обнаруженные при опрессовке системы отопления:

не выявлено  
Опрессование: здание 2,5 м³/мин.  
Узел 12 км/мин

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлической промывки(продувки) удовлетворительным/не удовлетворительным

Представитель Заказчика:

Зам. директора по АНР А.А. Узакимов

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель Исполнителя:



Ганиев М.А.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель ресурсоснабжающей организации

Инженер ТИ

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Ганиев М.А.

Акт № 2025-КФ\_ТО-3371  
проверки технической готовности теплопотребляющей  
установки к отопительному периоду 2025/2026 гг.



Киров

(место составления акта)

15.07.2025г.

(дата составления акта)

Единая теплоснабжающая организация ПАО «Т Плюс»

(наименование организации)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергостанции к отопительному периоду 2025/2026 гг.:

Лицо, подлежащее проверке обеспечения готовности (ответственное за обеспечение технической готовности теплопотребляющей установки к отопительному периоду):

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ "РАПСОДИЯ" ГОРОДА КИРОВА

Юр. адрес: 610050, Кировская область, г.о. город Киров, г. Киров, ул. Кольцова, д. 8

(лицо, в отношении которого проводится проверка технической готовности теплопотребляющей установки)

Проверка технической готовности теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций к отопительному периоду проводилась в отношении следующего объекта:

Наименование: Образование, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ "РАПСОДИЯ" ГОРОДА КИРОВА, Киров г, Дружбы ул, 9Б (Теплоустановка: - 9161470023\_ДРУЖБЫ 9"Б" ШК.ИСКУССТВ)

Адрес: 610047, Кировская обл, Киров г, Дружбы ул, д. 9Б

Назначение: Образование  
(объект тепловой энергии, в отношении которого проводится проверка технической готовности теплопотребляющей установки)

**Перечень проверенных мероприятий:**

№*	В целях оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проверены	Выявлены замечания	Примечание	Дата устранения замечания
<b>1.1.1.</b>	Промывка теплопотребляющей установки, включая трубопроводы тепловых сетей в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления	Нет	Проведена промывка в полном объеме.	
<b>1.1.2.</b>	Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения	Нет	Проведена наладка режима теплопотребления в полном объеме.	
1.1.3.	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и тепло-сетевыми организациями	Нет	Представлены акты проверки запорной арматуры, воздушников/спускников, тепловой изоляции на трубопроводах отопления и горячего водоснабжения от обслуживающей организации, замечаний в ходе осмотра – не выявлено.	

Перечень проверенных мероприятий:

№*	В целях оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проверены	Выявлены замечания	Примечание	Дата устранения замечания
1.1.4.	Организационно-распорядительные документы организации <b>о назначении ответственных лиц</b> за безопасную эксплуатацию тепловых энергостановок для объектов, не являющихся опасными производственными объектами	Нет	Представлены документы.	
<b>1.1.5.(а.)</b>	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) <b>трубопроводов тепловых сетей</b> (при наличии) и <b>участков тепловых вводов</b> (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности	Нет	Проведены гидравлические испытания в полном объеме.	
<b>1.1.5.(б.)</b>	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) <b>оборудования индивидуальных тепловых пунктов</b> и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта	Нет	Проведены гидравлические испытания в полном объеме.	
<b>1.1.5.(в.)</b>	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) <b>внутренних систем теплопотребления</b> и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплопотребляющих установок	Нет	Проведены гидравлические испытания в полном объеме.	
1.1.6.	Организационно-распорядительные документы <b>об утверждении перечня производственных инструкций</b> для безопасной эксплуатации оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с Правилами промышленной безопасности, <b>и (или) перечня документации</b> эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	Нет	Представлены ОРД об утверждении перечня производственных инструкций и перечня инструкций по эксплуатации.	
1.1.7.	Эксплуатационные <b>инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции</b> , разработанные в соответствии с Правилами промышленной безопасности	Нет	Представлены производственные инструкции и инструкции по эксплуатации.	
1.1.8.	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)	Да	Не представлена проектно-техническая документация на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, нет проекта ОВ	
1.1.9.	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	Нет	Представлены подтверждающие документы, соглашение об оперативном взаимодействии при нештатных ситуациях в системе теплоснабжения - подписано.	

Перечень проверенных мероприятий:

№*	В целях оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проверены	Выявлены замечания	Примечание	Дата устранения замечания
1.1.10.	Документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроек характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт	Нет	Представлены документы, подтверждающие проверку работоспособности оборудования в полном объеме.	
1.2.1.	Результаты осмотра объектов теплоснабжения и тепло-потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на тепло-потребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения	Нет	Нарушение не выявлено.	
1.3.1.	Наличие заключенных договоров теплоснабжения и(или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	Нет	Нарушение не выявлено.	
1.3.2.	Наличие Акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	Нет	Представлен акт сверки расчетов, подтверждающий на момент проверки отсутствие задолженности и/или документ, подтверждающий урегулирование и порядок погашения задолженности.	
1.4.1.(а.)	Периодическая проверка узла учета	Нет	Соответствие УУТЭ: допущен к коммерческому учету до __, акт допуска до 09.08.2026	
1.4.1.(б.)	Наличие актов разграничения балансовой принадлежности	Нет	Представлен акт разграничения балансовой принадлежности.	
1.4.2.	Документы о проведении проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов	Нет	Представлены документы о проверке работоспособности КИП.	
2.1.	Документы о выполнении работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями Правил (только для МКД)	Нет	Представлены документы о выполнении работ по подготовке теплового контура здания.	

**Перечень проверенных мероприятий:**

<b>№*</b>	<b>В целях оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проверены</b>	<b>Выявлены замечания</b>	<b>Примечание</b>	<b>Дата устранения замечания</b>
2.2.	Документы о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения, актов о результатах отбора проб воды из системы <b>(только для МКД)</b>	Нет	Закрытая схема теплоснабжения (дезинфекция не предусмотрена п.11.5.17. Правил №2234).	

\* номер пункта соответствует номеру показателя в приложении №4 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (утвержденному приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 № 2234)

**Заключение:** По данному объекту не выполнены требования по технической готовности согласно пункту 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду.

**Участники комиссии:**

<b>Сотрудник</b>	<b>Должность</b>	<b>Представитель</b>	<b>Подпись</b>	<b>Дата подписи</b>
Сунцова В.Ю.	Инженер, Акционерное общество "ЭнергосбыТ Плюс"	Теплоснабжающая организация		18.07.2025
Евдокимов А.А.	завхоз, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ "РАПСОДИЯ" ГОРОДА КИРОВА	Потребитель		18.07.2025

С актом проверки готовности ознакомлен,  
один экземпляр акта получил:

(потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Акт № 2025-КФ\_ТО-3371  
проверки технической готовности теплопотребляющей  
установки к отопительному периоду 2025/2026 гг.



Киров

(место составления акта)

15.07.2025г.

(дата составления акта)

Единая теплоснабжающая организация ПАО «Т Плюс»

(наименование организации)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 2025/2026 гг.:

Лицо, подлежащее проверке обеспечения готовности (ответственное за обеспечение технической готовности теплопотребляющей установки к отопительному периоду):

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ "РАПСОДИЯ" ГОРОДА КИРОВА

Юр. адрес: 610050, Кировская область, г.о. город Киров, г. Киров, ул. Кольцова, д. 8

(лицо, в отношении которого проводится проверка технической готовности теплопотребляющей установки)

Проверка технической готовности теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций к отопительному периоду проводилась в отношении следующего объекта:

Наименование: Образование, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ "РАПСОДИЯ" ГОРОДА КИРОВА, Киров г, Дружбы ул, 9Б (Теплоустановка: - 9161470023\_ДРУЖБЫ 9"Б" ШК.ИСКУССТВ)

Адрес: 610047, Кировская обл, Киров г, Дружбы ул, д. 9Б

Назначение: Образование

(объект тепловой энергии, в отношении которого проводится проверка технической готовности теплопотребляющей установки)

**Перечень проверенных мероприятий:**

№*	В целях оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проверены	Выявлены замечания	Примечание	Дата устранения замечания
<u>1.1.1.</u>	Промывка теплопотребляющей установки, включая трубопроводы тепловых сетей в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления	Нет	Проведена промывка в полном объеме.	
<u>1.1.2.</u>	Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения	Нет	Проведена наладка режима теплопотребления в полном объеме.	
1.1.3.	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и тепло-сетевыми организациями	Нет	Представлены акты проверки запорной арматуры, воздушников/спускников, тепловой изоляции на трубопроводах отопления и горячего водоснабжения от обслуживающей организации, замечаний в ходе осмотра – не выявлено.	

**Перечень проверенных мероприятий:**

<b>№*</b>	<b>В целях оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проверены</b>	<b>Выявлены замечания</b>	<b>Примечание</b>	<b>Дата устранения замечания</b>
1.1.4.	Организационно-распорядительные документы организации <b>о назначении ответственных лиц</b> за безопасную эксплуатацию тепловых энергостановок для объектов, не являющихся опасными производственными объектами	Нет	Представлены документы.	
<b>1.1.5.(а.)</b>	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) <b>трубопроводов тепловых сетей</b> (при наличии) и <b>участков тепловых вводов</b> (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности	Нет	Проведены гидравлические испытания в полном объеме.	
<b>1.1.5.(б.)</b>	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) <b>оборудования индивидуальных тепловых пунктов</b> и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта	Нет	Проведены гидравлические испытания в полном объеме.	
<b>1.1.5.(в.)</b>	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) <b>внутренних систем теплопотребления</b> и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплопотребляющих установок	Нет	Проведены гидравлические испытания в полном объеме.	
1.1.6.	Организационно-распорядительные документы <b>об утверждении перечня производственных инструкций</b> для безопасной эксплуатации оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с Правилами промышленной безопасности, <b>и (или) перечня документации</b> эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	Нет	Представлены ОРД об утверждении перечня производственных инструкций и перечня инструкций по эксплуатации.	
1.1.7.	Эксплуатационные <b>инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции</b> , разработанные в соответствии с Правилами промышленной безопасности	Нет	Представлены производственные инструкции и инструкции по эксплуатации.	
1.1.8.	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)	Да	Не представлена проектно-техническая документация на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, нет проекта ОВ	
1.1.9.	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	Нет	Представлены подтверждающие документы, соглашение об оперативном взаимодействии при нештатных ситуациях в системе теплоснабжения - подписано.	

**Перечень проверенных мероприятий:**

<b>№*</b>	<b>В целях оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проверены</b>	<b>Выявлены замечания</b>	<b>Примечание</b>	<b>Дата устранения замечания</b>
1.1.10.	Документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроек характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт	Нет	Представлены документы, подтверждающие проверку работоспособности оборудования в полном объеме.	
1.2.1.	Результаты осмотра объектов теплоснабжения и тепло-потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на тепло-потребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения	Нет	Нарушение не выявлено.	
1.3.1.	Наличие заключенных договоров теплоснабжения и(или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	Нет	Нарушение не выявлено.	
1.3.2.	Наличие Акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	Нет	Представлен акт сверки расчетов, подтверждающий на момент проверки отсутствие задолженности и/или документ, подтверждающий урегулирование и порядок погашения задолженности.	
1.4.1.(а.)	Периодическая проверка узла учета	Нет	Соответствие УУТЭ: допущен к коммерческому учету до ___, акт допуска до 09.08.2026	
1.4.1.(б.)	Наличие актов разграничения балансовой принадлежности	Нет	Представлен акт разграничения балансовой принадлежности.	
1.4.2.	Документы о проведении проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов	Нет	Представлены документы о проверке работоспособности КИП.	
2.1.	Документы о выполнении работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями Правил <b>(только для МКД)</b>	Нет	Представлены документы о выполнении работ по подготовке теплового контура здания.	

**Перечень проверенных мероприятий:**

<b>№*</b>	<b>В целях оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проверены</b>	<b>Выявлены замечания</b>	<b>Примечание</b>	<b>Дата устранения замечания</b>
2.2.	Документы о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения, актов о результатах отбора проб воды из системы <b>(только для МКД)</b>	Нет	Закрытая схема теплоснабжения (дезинфекция не предусмотрена п.11.5.17. Правил №2234).	

\* номер пункта соответствует номеру показателя в приложении №4 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (утвержденному приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 № 2234)

**Заключение:** По данному объекту не выполнены требования по технической готовности согласно пункту 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду.

**Участники комиссии:**

<b>Сотрудник</b>	<b>Должность</b>	<b>Представитель</b>	<b>Подпись</b>	<b>Дата подписи</b>
Сунцова В.Ю.	Инженер, Акционерное общество "ЭнергосбыТ Плюс"	Теплоснабжающая организация		18.07.2025
Евдокимов А.А.	завхоз, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ "РАПСОДИЯ" ГОРОДА КИРОВА	Потребитель		

С актом проверки готовности ознакомлен,  
один экземпляр акта получил:

(потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Акт № 2025-КФ\_ПС-3047  
промывки оборудования теплового пункта (узла)  
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 15 . 07 . 2025 г.

**Потребитель**

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ "РАПСОДИЯ" ГОРОДА КИРОВА  
Юр. адрес: 610050, Кировская область, г.о. город Киров, г. Киров, ул. Кольцова, д. 8  
Телефон: 8332538349  
Договор: 916147-ЦЗКФ, 946096-ЦЗКФ

**Объект**

Наименование: Образование, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ "РАПСОДИЯ" ГОРОДА КИРОВА, Киров г, Дружбы ул, 9Б (Теплоустановка: - 9161470023\_ДРУЖБЫ 9"Б" ШК.ИСКУССТВ)  
Адрес: 610047, Кировская обл, Киров г, Дружбы ул, д. 9Б  
Назначение: Образование  
Теплоисточник: ТЭЦ-4(К)

Настоящий акт составлен представителем теплоснабжающей организации

Инженер, Сунцова В.Ю.

(должность, Фамилия, И.О., № удостоверения)

в присутствии представителя потребителя

завхоз, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ "РАПСОДИЯ" ГОРОДА КИРОВА, Евдокимов А.А.

(должность, наименование организации представителя, Ф.И.О.)

о том, что 15 . 07 . 2025 г. проведена промывка оборудования и внутренних отопительных систем Потребителя.

Расчет по приборам учета: Нет

Проверка ПУ: Нет

**Результаты промывки систем:**

№	Система	Тем-ра воды, °C	Время промывк и, час	Кол-во зап.	Вид затрач. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. воды, м³	Q затрач. воды, Гкал	Факт промывки	Промывка принята	Комментарий
1	№1: Зависимая Отопление	20		0	ХВС				0		Выполнена	Принята	

**Статус объекта: промывка принята**

**Подписи:**

Сотрудник	Должность	Представитель	Подпись	Дата подписи
Сунцова В.Ю.	Инженер, Акционерное общество "ЭнергосбыТ Плюс"	Теплоснабжающая организация		18.07.2025
Евдокимов А.А.	завхоз, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ "РАПСОДИЯ" ГОРОДА КИРОВА	Потребитель		

Акт № 2025-КФ\_ОС-3352  
опрессовки оборудования теплового пункта (узла)  
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 15 . 07 . 2025 г.

**Потребитель**

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ "РАПСОДИЯ" ГОРОДА КИРОВА  
Юр. адрес: 610050, Кировская область, г.о. город Киров, г. Киров, ул. Кольцова, д. 8  
Телефон: 8332538349  
Договор: 916147-ЦЗКФ, 946096-ЦЗКФ

**Объект**

Наименование: Образование, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ "РАПСОДИЯ" ГОРОДА КИРОВА, Киров г, Дружбы ул, 9Б (Теплоустановка: - 9161470023\_ДРУЖБЫ 9"Б" ШК.ИСКУССТВ)  
Адрес: 610047, Кировская обл, Киров г, Дружбы ул, д. 9Б  
Назначение: Образование  
Теплоисточник: ТЭЦ-4(К)

Настоящий акт составлен представителем теплоснабжающей организации

Инженер, Сунцова В.Ю.

(должность, Фамилия, И.О., № удостоверения)

в присутствии представителя потребителя

завхоз, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ "РАПСОДИЯ" ГОРОДА КИРОВА, Евдокимов А.А.

(должность, наименование организации представителя, Ф.И.О.)

о том, что 15 . 07 . 2025 г. проведена опрессовка оборудования и внутренних отопительных систем Потребителя.

**Результаты опрессовки систем теплопотребления:**

№	Система	Давление, кгс/см <sup>2</sup>	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см <sup>2</sup>	Факт опрессовки	Опрессовка принята	Комментарий
1	№1: Зависимая Отопление	7,5	10	0	Выполнена	Принята	

**Результаты опрессовки оборудования теплового пункта:**

№	Тепловой пункт	Давление, кгс/см <sup>2</sup>	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см <sup>2</sup>	Факт опрессовки	Опрессовка принята	Комментарий
1	1	12,0	10	0	Выполнена	Принята	

**Статус объекта: опрессовка принята**

**Подписи:**

Сотрудник	Должность	Представитель	Подпись	Дата подписи
Сунцова В.Ю.	Инженер, Акционерное общество "ЭнергосбыТ Плюс"	Теплоснабжающая организация		18.07.2025
Евдокимов А.А.	завхоз, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ "РАПСОДИЯ" ГОРОДА КИРОВА	Потребитель		